

1. 細菌性標準

	最大限值
大腸桿菌群	6 (MPN/100mL)(CFU/100mL)
總菌落數	100 (CFU/ mL)

2. 化學性標準 最大限值 (mg/L)

- 1.0 銅
- 0.1 亞硝酸鹽氮、氨氮
- 0.01 砷、鉛、硒、汞
- 2.0 鋇
- 0.2 鋁
- 3 戴奧辛
- 0.3 鐵
- 5.0 鋅
- 0.5 二甲苯
- 0.05 鉻、氰鹽、銀、錳
- 0.005 鎘、苯、四氯乙烯
- 0.7 甲苯
- 0.07 鎳、鉬、銻
- 0.8 氟鹽
- 250 氯鹽

3. 物理性標準 最大限值

By English~

- 濁度 2 NTU
- 臭度 3 初嗅度
- 色度 5 鉑鈷單位

4. 有效餘氯限值範圍（僅限加氯消毒之供水系統）0.2~1.0 (mg/L)

5. pH 值 6.0~8.5

6. 自來水、簡易自來水、社區自設公共給水因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過 1500 NTU 時，其飲用水水質濁度最大限值為 4 NTU